



Prot. n. 3656 del 10/06/2024

COMUNE DI POLAVENO

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA Art. 140 D.Lgs. n. 36/2023

Il giorno 10/06/2024 su segnalazione di cittadini privati, il sottoscritto Arch. Zubani Francesca, tecnico abilitato dell'Amministrazione Comunale di Polaveno, si è recato in sopralluogo in Via Cortivazzo, accertando che a seguito dell'evento temporalesco del 09/06/2024 si è verificato il trasporto del materiale a valle con esondazione del Torrente Valle Saino (RIM POL 009) e lesione del tombotto.

CONSIDERATO:

- che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di allagamento;
- che, pertanto, è necessario intervenire **a salvaguardia della pubblica incolumità** mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di:
 - Pulizia canale;
 - Rimozione materiale;
 - Rifacimento attraversamento stradale deflusso acque;
- che le opere per un importo stimato di € 58.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto delle spese tecniche e dell'IVA, dovranno avere immediato avvio;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023.

Polaveno, Lì 10/06/2024

Il Verbalizzante
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Zubani Francesca